



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Междуреченска и г. Мыски

(ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР

Главного управления МЧС России по Кемеровской области)

652870 Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел./факс 38475 2-14-60; 2-94-77, E-Mail: ond6@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 5

(место составления предписания)

«18» февраля 2021г.

(дата составления предписания)

16 часов 00 минут

(время составления)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 9/1/7

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»**

**Законному представителю юридического лица – заместителю директора
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» Косаревой Марине Васильевне.**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 9 от 18.01.2021 заместителя главного государственного инспектора Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору Дорохова В.М. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: **ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»** государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору Ватлиной Ольгой Леонидовной по адресу: 652888, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, проспект Шахтеров, 5.

При проведении проверки присутствовали - Косарева Марина Васильевна - заместитель директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не доустановлены световые оповещатели «ВЫХОД» над эвакуационными выходами ведущими в безопасную зону из зальных помещений (спортивный зал (2шт) актовый зал (1 шт.)).	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», П.5.3 СП 3.13130.2009; ст.84, ст.91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	20.09.2021	
2.	Не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток (1 и 2 этаж), дверях эвакуационных выходов в тамбуры, на дверях подвальных помещений.	п.24, п.п. г) п.27 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.09.2021	
3.	Люки выхода на чердак из внутренних помещений выполнены не противопожарными (размер люка должен быть не менее 0,6 х 0,8 м)	п. 7.7 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.88 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	20.09.2021	

4.	Не произведен ремонт вентиляционных систем расположенных в корпусе № 2. В соответствии с технической документацией изготовителя не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (корпус 1 и корпус 2) (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	П. 42 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.09.2021	
5.	На объекте применяются облицовочные и декоративно-отделочные материалы для отделки стен (обои из бумаги) здания корпуса №1 в спальнях помещений: 1-1-11, 1-1-15, 1-2-22, 1-2-16, 1-2-15, 1-2-14, 1-2-8, 1-2-9, 1-2-7, 1-2-6, 1-2-3, 1-2-2, 1-2-1, без документации, подтверждающей класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов.	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.09.2021	
6.	На объекте применяются облицовочные и декоративно-отделочные материалы для отделки стен (обои из бумаги) здания корпуса №2 в спальнях помещений: 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15, 2-1-16, 2-2-2, 2-2-3, 2-2-4, 2-2-6, 2-2-7, 2-2-10, 2-2-13, 2-2-15, 2-2-18, без документации, подтверждающей класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов.	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные

ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Междуреченского и Мысковского
городских округов по пожарному надзору
«18» февраля 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



О.Л. Ватлина

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Косарева Марина Васильевна, заместитель директора по коммунальной безопасности

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

« 18 » 02 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)