



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

пр. Коммунистический, 32, г. Междуреченск,  
Кемеровская обл., Россия, 652881

23.03.2020 № 7-3-2020

Директору ГБУ КО  
«Междуреченский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

Лукьяновой Л.В.

пр. Шахтеров, 5  
г. Междуреченск

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
законодательства РФ в сфере  
пожарной безопасности и  
охране жизни и здоровья инвалидов,  
престарелых и иных социально  
незащищенных граждан

Прокуратурой города по заданию прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса 7/1-28-2020 от 05.03.2020 совместно с должностными лицами отдела надзорной деятельности МЧС и Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске (далее Роспотребнадзор) проведены проверки исполнения федерального законодательства в сфере пожарной безопасности при эксплуатации объектов с массовым пребыванием граждан и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обеспечении исполнения законодательства в сфере соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных граждан.

При проверке Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее – Дом-интернат), расположенного по адресу: г. Междуреченск, просп. Шахтеров, 5 совместно с должностными лицами ОНД МЧС по г. Междуреченску выявлены следующие нарушения пожарной безопасности:

- В спальнях помещениях допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. (Нарушение п.42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 (далее ППР))

- В спальнях помещениях первого и второго этажей здания (комнаты №№ 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-5, 1-1-7, 1-1-8, 1-1-9, 1-1-11, 1-1-13, 1-1-14, 1-1-15, 1-1-16, 1-1-17, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-14, 2-1-15, 2-1-16, 2-2-5, 2-2-6, 2-2-7, 2-2-15, 2-2-16, 2-2-18) подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (ч. 7 ст.

СП № 046657

134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- В спортивном зале здания подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 – пластиковые панели (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- На пути эвакуации, в коридоре у спортивного зала здания подкласса Ф 1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 – пластиковые панели ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- Не проведена проверка работоспособности пожарного гидранта на водоотдачу с составлением акта, согласно п. 55 ППР, руководитель организации обеспечивает исправность своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

- Не обеспечено исправное содержание проезда запасного эвакуационного выезда с территории, не очищен от снега проезд. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам п. 75 ППР.

В соответствии со статьями 2, 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Кроме того, в ходе проверки, проведенной прокуратурой города с привлечением сотрудников Роспотребнадзор выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В подвальном помещении, на потолке, рядом с местом хранения дезинфицирующих средств, выявлены нарушения целостности потолочных плит (дыра, щель), что является нарушением п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно требованиям которого «инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках».

Для разделки мяса сырого и рыбы сырой на пищеблоке используются разделочные ножи без маркировки, что является нарушением требований п.6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». В соответствии с указанной нормой, в целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную маркировку. Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с обрабатываемым на них продуктом: «СМ» - сырое мясо, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «МГ» - мясная гастрономия, «Зелень», «КО» - квашеные овощи, «Сельдь», «Х» - хлеб, «РГ» - рыбная гастрономия. Допускается наносить на разделочный инвентарь цветовую маркировку вместе с буквенной в соответствии с обрабатываемым на них продуктом. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен храниться отдельно.

Емкость с маркировкой «Хлеб», применяемая на пищеблоке, не предназначена для хранения пищевых продуктов, что является нарушением требований п. 6.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» Согласно требованиям п. 6.2 СП 2.3.6.1079-01, технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара выполняются из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

Персоналом пищеблока используется кухонная посуда (эмалированная) с поврежденной эмалью, что является нарушением требований п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно требованиям которого, посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью не используют.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В целях обеспечения безопасности посетителей и проживающих Дома-интерната, в том числе инвалидов, исключения нарушения их прав и свобод, недопущения фактов несчастных случаев с ними необходимо принимать исчерпывающие меры, относящиеся к компетенции учреждения.

Неисполнение вышеуказанных требований федерального законодательства ведет в свою очередь к нарушению охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина и негативным последствиям в сфере охраны здоровья граждан.

Согласно приказу № 171 от 12.09.2019 должностным лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, является Косарева М.В., за проведение дополнительных осмотров в пищеблоке Скалепова О.Я., Таничева Н.Н.

Причинами и условиями, способствовавшими допущенным нарушениям закона, является ненадлежащая организация деятельности руководителем Дома-интерната Лукьяновой Л.В.

Учитывая, что вышеуказанные нарушения требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей могут привести к тяжелым последствиям, а также необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обеспечении исполнения законодательства в сфере соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных граждан, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление с участием прокурора, предварительно известив его о времени и месте рассмотрения представления.
2. Принять меры по устранению указанных нарушений закона и недопущению их в будущем.
3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.
4. Не позднее месячного срока с момента поступления данного представления письменно сообщить в прокуратуру г. Междуреченска о мерах, принятых Вами по устранению допущенных нарушений закона. При привлечении виновных к дисциплинарной ответственности необходимо представить копии приказов о наказании.

И.о. прокурора города

С.В. Гаранина